Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-13266-LOCA-30/2023

Заводни број: 353-47/2023-V

Датум: 09.03.2023. .године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву **Друштво за производњу, промет и услуге "ЕУРОШПЕД - КОМЕРЦ" д.о.о. Лозница, за измену локацијских услова за изградњу стамбено - пословног објекта на к.п. 419/3 у КО Бања Ковиљача**, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/19) и Планом генералне регуације за насељено место Бања Ковиљача ("Службени лист града Лознице", број 4/11, 14/17 и 4/19), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Друштво за производњу, промет и услуге "ЕУРОШПЕД - КОМЕРЦ" д.о.о. Лозница чији је пумоћник Мирослав Павловић из Лознице за измену локацијских услова за изградњу стамбено – пословног објекта.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, Друштво за производњу, промет и услуге "ЕУРОШПЕД - КОМЕРЦ" д.о.о. Лозница обратио се овом органу, преко пуномоћника Мирослава Павловића из Лознице, захтевом за измену локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана 20.02.2023. године, **МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу (Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија)** у законом прописаном року одговорило следеће:

- Ситуациони план Идејног решења за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија и ситуациони план Идејног решења архитектуре не одговарају стању на терену и нису међусобно усаглашени у погледу позиције предвиђених места за паркирање на парцели, чиме нису испуњене одредбе члана 3, члана 15 и члана 36 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл гласник РС", бр. 73/19)

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем дана 20.02.2023. године, **МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу (Услови за безбедно постављање)** у законом прописаном року одговорило следеће:

- Ови услови не могу се издати без прибављених услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу у складу са чланом 6 Закона о запаљивикм и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и чланом 20 став 1 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 115/20)

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.