Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-73-LOC-1/2023

Заводни број: 353-1/2023-V

Датум: 27.01.2023. године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Светомира Аксентијевића из Дворске, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6714/1 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20 и 52/21), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 13/18), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Светомира Аксентијевића из Дворске, за издавање локацијских услова за изградњу породичног стамбеног објекта на к.п. 6714/1 КО Лозница, због недостатака у идејном решењу (ИДР).

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, Светомир Аксентијевић из Дворске, обратио се овом органу преко пуномоћника за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове, упућен електронским путем дана 12.01.2023. године, ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО БЕОГРАД, ОГРАНАК ЛОЗНИЦА, је у законом

прописаном року одговорио условима:

1**.У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура на предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта потребно је изградити додатни стуб АБ 9/250 на линији разграничења парцела 6714/1 и 6714/2 КО Лозница. За ове радове потребно јавити се у ЕД Лозница ради склапања посебног уговора.**

2.Изградња објекта у заштитној зони далековода је могућа уз испуњење услова утврђених Законом о енергетици и Правилником ("Сл.лист СФРЈ", број 65/88 и 18/92).

Елаборат којим се доказује испуњење услова обезбеђења сигурносног растојања се доставља на сагласност надлежној Електродистрибуцији пре прибављања грађевинске дозволе. Уколико није могуће обезбедити сигурносна растојања потребно је закључивање уговора о постављању објекта на сигурносно растојање.

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Подносилац захтева може поднети само један усаглашен захтев приликом којег не плаћа поново административну таксу.

Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на интернет страници органа.

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од

3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

Обрадила:

Мирјана Матовић Марковић,

дипл. простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.