**Република Србија**
**ГРАД ЛОЗНИЦА**
**Градска управа Лозница**
**Одељење за планирање и изградњу**
**Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање**
**Број: ROP-LOZ-25928-LOC-1/2023**
**Заводни број: 353-320/2023-V**
**Датум:31.08.2023. године**
**Л о з н и ц а**

**Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Драгана Филиповића из Брњца чији је пуномоћник Никола Арнаутовић за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парцели 5879 у КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019,9/2020,52/21 и 62/23'') и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 03/2014 и 13/2018), доноси**

# З А К Љ У Ч А К

**ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Драгана Филиповића из Брњца чији је пуномоћник Никола Арнаутовић за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парцели 5879 у КО Лозница, због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом.**

**О б р а з л о ж е њ е**

**Подносилац захтева, Драган Филиповић из Брњца, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.**

**Недостаци у достављеном Идејном решењу:**

**На захтев овог Одељења за услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије, упућени електронским путем, МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је одговорило:**

- **Услови у погледу мера заштите од пожара не могу се издати јер нису испуњени основни захтеви заштите од пожара и експлозија утврђени законима и техничким прописима, а који могу бити од значаја за израду техничке документације из следећих разлога:**

1. **Није предвиђено прописано вертикално прекидно растојање на северној и јужној фасади објекта, чиме нису испуњене одредбе чл. 17. став 2. Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене ("Сл.гласник РС", бр. 22/2019).**

**Како постоје недостаци у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став 1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.**

**Подносилац захтева може поднети само један усаглашени захтев приликом којег не плаћа поново административне таксе.**

**Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.**

**ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року о 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.**

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**

**Владан Трипковић, дипл.простор.план.**