Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-36680-LOC-1/2023

Заводни број: 353-427/2023-V

Датум: 23.11.2023. године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ГРАДА ЛОЗНИЦЕ за изградњу светлосних сигнала у регулацији постојећих саобраћајница на раскрсници Бањског пута и Улице Републике Српске у Лозници на к.п. 11966 и 11942/1 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 87/23), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/23) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 13/18), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, **ГРАДА ЛОЗНИЦЕ за изградњу светлосних сигнала у регулацији постојећих саобраћајница на раскрсници Бањског пута и Улице Републике Српске у Лозници на к.п. 4707, 11966 и 11942/1 КО Лозница,** због недостатака у идејном решењу (ИДР).

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, **ГРАД ЛОЗНИЦА,** обратио се овом органу преко пуномоћника за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове, упућен електронским путем**, "ЛОЗНИЦА ГАС" ДОО из Лознице** је одговорило обавештењем о следећем:

"Светлосна саобраћајна сигнализација која је предмет пројектовања и изградње је у зони постојећих цевовода дистрибутивне гасне мреже. Снимак постојеће ДГМ достављамо Вам

у прилогу ових услова.

Пројектовани семафорски стубови бр. 3 и 4 и разводни шахтови бр. 1 и 2 се налазе у заштитном појасу ДГМ DN225, док се семафорски стуб бр. 6 и разводни шахт бр. 4 налазе на оси цевовода дистибутивне гасне мреже DN315.

Имајући у виду да се преко овог дистрибутивног гасовода врши напајање гасом Бање Ковиљаче и Лознице, без могућности преласка на алтернативне правце напајања у случају оштећења гасовода током изградње светлосне сигналицације, мишљења смо да, преојектно решење приказано Идејним решењем није прихватљиво."

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је Закључак донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на интернет страници органа.

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од

3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

Обрадила:

Мирјана Матовић Марковић,

дипл.простор.план.

ШЕФ ОДСЕКА **НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ. Владан Трипковић, дипл.простор.план.