Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа Лозница
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број: ROP-LOZ-13552-LOC-2/2023
Заводни број: 353-412/2023-V
Датум: 09.11.2023. године
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Славице Ђукић из Липничког Шора, Дринска бб чији је пуномоћник Љиљана Лукић за издавање локацијских услова за изградњу аутоперионице на кат.парцели 1147/1 у КО Шор, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019,9/2020,52/21 и 62/23") и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019) и Просторног плана Града Лознице ("Службени лист града Лозница", број 13/2011), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Славице Ђукић из Липничког Шора, Дринска бб чији је пуномоћник Љиљана Лукић за издавање локацијских услова за изградњу аутоперионице на кат.парцели 1147/1 у КО Шор, из формалних разлога за даље поступање по истом.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, Славица Ђукић из Липничког Шора, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове у погледу прикључења на Електродистрибутивну мрежу у поступку обједињене процедуре послато електронским путем ЈП "Електродистрибуција" Лозница је одговорило Обавештењем број 2540400-Д-09.14-471242-/1-23 од 31.10.2023.године о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење из следећих разлога:

-не постоји могућност изградње објекта, а да буде испоштован Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских објеката називних напона од 1kV до 400 kV

-увидом у ИДР утврђено је да се будући објекат налази у зони нашег надземног 10 kV

Накнадно можете поднети нов захтев за издавање услова за пројектовање и прикључење са комплетном документацијом, када ће му бити додељен нови архивски број.

Како постоје недостаци у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став 1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року о 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.