Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа Лозница
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број: ROP-LOZ-37254-LOCH-2/2023
Заводни број: 353-474/2023-V
Датум: 22.12. 2023. године
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Зорана Милојевића из Лознице чији је пуномоћник Владимир Павловић за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом, мрс и гасном котларницом, спратности По+Пр+5 на кат.парцели 5051/1 у КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019,9/2020,52/21 и 62/23'') и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 96/2023) и Плана генралне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лознице'', број 03/2014 и 13/2018), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Зорана Милојевића из Лознице чији је пуномоћник Владимир Павловић за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са прикључним гасоводом, мрс и гасном котларницом, спратности По+Пр+5 на кат.парцели 5051/1 у КО Лозница, због недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева Зорана Милојевића из Лознице, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије, упућени електронским путем дана 04.12.2023. године, МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је одговорило Обавештењем:

- **Није предвиђена прописана удаљеност габарита планираног стамбено-пословног објекта између извора опасности постојеће станице за снабдевање горивом моторних возила, чиме нису испуњене одредбе члана 9 став 1 тачка 3 Правилника о техничким захтевима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у**

друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл.гласник РС", бр. 54/2017, 34/2019 и 92/2021).

НАПОМЕНА:Недостајућа инфраструктура описана је и у издатим Условима ЈП "Електродистрибуција" Лозница број 2540400-D-09-14-537563-/1-23 од 13.12.2023.године.

Како постоје недостаци у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став 1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

ОБРАДИО

Биљана Илић, дипл.простор.план.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.