

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-32268-LOC-3/2024

Заводни број: 353-6/2024-V

Датум: 22.02.2024. године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву Владана Грујића из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. 8523 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20, 52/21 и 62/23), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 13/18), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, Владана Грујића из Лознице, за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. 8523 КО Лозница, због недостатака у идејном решењу (ИДР).

Образложење

Подносилац захтева, Владан Грујић из Лознице, обратио се овом органу преко пуномоћника за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове упућен електронским путем, **МУП РС, ОДСЕК ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ШАБАЦ "Лозница гас" ДОО** из Лознице је одговорило:

"Нису испуњени услови предвиђени одредбама члана 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима и Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar из следећих разлога:

- Није предвиђено минимално хоризонтално растојање регулационог сета, типа G-16, протока $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ од надземног електро вода."

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на интернет страници органа.

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

Обрадила:

Мирјана Матовић Марковић,
дипл.простор.план.

ШЕФ ОДСЕКА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

Владан Трипковић, дипл.простор.план.