

Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања
Број: ROP-LOZ-28326-LOCH-2/2024
Заводни број: 353-364/2024-V
Датум: 09.10.2024. године
Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву МН" ДОО Лозница чији је пуномоћник Мирослава Ђурић за издавање локацијских услова за изградњу гасног прикључка и мерно регулационе станице за потребе пословног објекта на кат.парцели 4545/1 у КО Лозницана основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019,9/2020 и 52/21") и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019) и Плана детаљне регулације зоне III Лагатор ("Службени лист града Лознице", број 04/20), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев МН" ДОО Лозница чији је пуномоћник Мирослава Ђурић за издавање локацијских услова за изградњу гасног прикључка и мерно регулационе станице за потребе пословног објекта на кат.парцели 4545/1 у КО Лозницазбог недостатка у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева "МН"ДОО ЛОЗНИЦА, обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове у погледу мера заштите од пожара и експлозије, упућени електронским путем дана 20.09.2024. године, МУП РС, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је одговорило:

- Ситуациони план терена на коме је планирана изградња инсталација за које се тражи одобрење, у приложеном Идејном решењу за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија, је урађен у размери 1:1000, чиме нису испуњене одредбе члана 36 став 4

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", број 96/23).

- У техничком опису Идејног решења за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија нису наведене све катастарске парцеле на којима је планирана изградња инсталација за које се тражи одобрење, чиме нису испуњене одредбе члана 36 став 4 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", број 96/23).

Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија не могу се издати без прибављених услова за безбедно постављање за предметну изградњу.

Како постоје недостаци у достављеном Идејном решењу за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став 1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је акт донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од

3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.

