

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-30515-LOC-1/2025

Заводни број: 353-459/2025-V

Датум: 20.10.2025. године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ЈП"Водовод и канализација" из Лознице, за издавање локацијских услова за доградњу јавне канализације отпадних вода у Лозници у делу Херцеговачке улице на к.п. 1802 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20, 52/21 и 62/23), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 87/23), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/23) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лозница", број 3/14 и 13/18), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, ЈП"Водовод и канализација" из Лознице, за издавање локацијских услова за доградњу јавне канализације отпадних вода у Лозници у делу Херцеговачке улице на к.п. 1802 КО Лозница, због недостатка у идејном решењу (ИДР).

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, ЈП"Водовод и канализација" из Лознице, обратио се овом органу преко пуномоћника за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове, упућени електронским путем дана 03.10.2025. године, "ЛОЗНИЦА-ГАС" ДОО из Лознице, је у законом прописаном року одговорило обавештењем да се услови не могу издати из следећег разлога:

- **Потребно је извршити измештање деонице која је у заштитном појасу гасовода, тако да вод канализације отпадних вода и ревизионе шахте у целости буду изван заштитног појаса дистрибутивног гасовода.**
- **Кориговати положај РШ4 и у односу на прикључни гасовод удаљавањем од истог.**
- **Укрштања канализационог вода са прикључним гасоводима пројектовати у складу са претходно наведеним ПРАВИЛНИКОМ о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 86/15).**

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је Закључак донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на интернет страници органа.

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

Обрадила:

Мирјана Матовић Марковић,

дипл. простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

Владан Трипковић, дипл.простор.план.

