

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-809-LOC-3/2026

Заводни број: 353-81/2026-V

Датум: 25.03.2026. године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву "Електродистрибуција Србије" ДОО Београд чији је пуномоћник Весна Рашевић за издавање локацијских услова за изградњу МБТС 10/0,4 Кв "Бањска", на кат.парцели 9088 у КО Лозница са прикључним кабловским водом 10Кв, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,37/2019,9/2020,52/21,62/23 и 91/25") и чл. 3. и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/23) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лозница", број 03/2014 и 13/2018), доноси

## **З А К Љ У Ч А К**

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "Електродистрибуција Србије" ДОО Београд чији је пуномоћник Весна Рашевић за издавање локацијских услова за изградњу МБТС 10/0,4 Кв "Бањска", на кат.парцели 9088 у КО Лозница са прикључним кабловским водом 10Кв, због недостатака за даље поступање по истом.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Подносилац захтева, "Електродистрибуција Србије" ДОО Београд обратио се овом органу захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења, кроз систем цеоп-а, имлац јавних овлашћења, "Лозница-гас" ДОО Лозница је одговорило Обавештењем број ЛГ-08-30/26 од 16.03.2026.године, и то:

- У приложеном идејном решењу електроенергетске инсталације број Е-ИДР-2273 из фебруара 2026. године, није задовољен члан 12. ПРАВИЛНИКА о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 86/2015) којим је прописана минимална удаљеност трансформаторске станице од МРС и која треба да буде најмање 10m. У приложеном ИДР-у ово растојање износи ~6m.
- Потребно је новим ИДР прилагодити положај МБТС у односу на постојећи МРС објекта на КП 9087 тако да буде у складу са претходним ПРАВИЛНИКОМ.

Уколико се поднесе усаглашени захтев у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка не плаћа се поново административна такса.

Како постоје недостаци за даље поступање по истом, то је у складу са чланом 8. став 1. истог Правилника, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Подносилац захтева може поднети само један усаглашени захтев приликом којег не плаћа поново административне таксе.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**

Владан Трипковић, дипл. простор. план.