

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-13340-LOC-1/2026

Заводни број: 353-194/2026-V

Датум: 06.05.2026. године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву "Електродистрибуција Србије" ДОО из Београда за издавање локацијских услова за изградњу трафостанице МБТС 10/0,4 kV "Владића брдо 5", 1x1000 kVA са прикључним кабловским водом 10 kV на к.п. 1810/2 и 11928/1 обе КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20, 52/21, 62/23 и 91/25), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 87/23), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/23 и 33/26) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лозница", број 3/14 и 13/18), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, "Електродистрибуција Србије" ДОО из Београда за издавање локацијских услова за изградњу трафостанице МБТС 10/0,4 kV "Владића брдо 5", 1x1000 kVA са прикључним кабловским водом 10 kV на к.п. 1810/2 и 11928/1 обе КО Лозница, због недостатака у идејном решењу (ИДР).

Образложење

Подносилац захтева, "Електродистрибуција Србије" ДОО из Београда, обратио се овом органу преко пуномоћника за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

Провером да ли је Идејно решење урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", број 96/23), утврђено је да идејно решење садржи недостатке који се огледају у следећем:

- **Планирана је изградња трафостанице на планираној зеленој површини према локацијским условима број ROP-LOZ-30038-LOCH-7/2023, заводни број: 353-86/2023-V**

од 05.04.2023. године, због тога се мора дати податак у главној свесци о проценту зелених површина на парцели.

- Уколико се оствари мин потребна површина зеленила од 20 % на парцели дати и удаљења ТС од суседних међа и објеката.

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је Закључак донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на интернет страници органа.

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

Обрадила:

Мирјана Матовић Марковић,

дипл. простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

Владан Трипковић, дипл.простор.план.