

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

Градска управа Лозница

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-13216-LOC-1/2026

Заводни број: 353-191/2026-V

Датум: 21.05.2026. године

Л о з н и ц а

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за издавање локацијских услова за изградњу улице Планирана XI на к.п. 15720, 3497/1, 3481/5, 3497/4, 3488 и 3505 КО Лозница, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20, 52/21, 62/23 и 91/25), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 87/23), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/23 и 33/26), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, за издавање локацијских услова за изградњу улице Планирана XI на к.п. 15720, 3497/1, 3481/5, 3497/4, 3488 и 3505 КО Лозница, због недостатака у идејном решењу (ИДР).

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, ГРАД ЛОЗНИЦА, обратила се овом органу преко пуномоћника за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за услове, упућен електронским путем дана 07.05.2026. године, Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" из Београда, је у законом прописаном року одговорило обавештењем да се захтев одбацује из следећих разлога:

- У Идејном решењу није достављен Прилог 10, који се односи за објекте за које се прибављају водни услови у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“, број 96/23).
- Није достављена свеска 2.2. Пројекат саобраћајница која је саставни део Идејног решења;
- На основу Идејног решења планирано је да се атмосферске воде са саме саобраћајнице и манипулативних површина испуштају у Болнички поток, путем колектора преко изливне грађевине, након третмана отпадних вода на сепаратору масти и уља. Потребно је да се она учрта у одговарајућој размери на ситуационом плану, као и да се приложи графички прилози детаља испусне грађевине у подужном и попречном профилу са учртаним урезима мале и средње стогодишње воде Болничког потока. Такође потребно је учртати на ситуационом плану и место на коме се налази сепаратор, димензионисати га и написати који тип сепаратора је изабран.
- С обзиром да је предвиђено да се прелаз предметне улице преко Болничког потока премости рамовским пропутом, потребно је исти димензионисати да може да пропусти велике стогодишње воде Болничког потока. Такође приложити текстуални опис конструкције у оквиру техничког описа и дати детаљ пропуста у попречном профилу у оквиру графичких прилога.

Како су утврђени недостаци у достављеном идејном решењу, то је у складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка, не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је Закључак донет.

Закључак доставити: подносиоцу захтева и надлежној служби ради објављивања на интернет страници органа.

Поука: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од

3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

Обрадила:

Мирјана Матовић Марковић,
дипл. простор. план.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.